

ПРИКАЗ

03.01.2024

№ 09 ОД

г. Минск

О оповещении персонала в случае  
возникновения пожара

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» и Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.12.2021 № 82 и действующих ТНПА Республики Беларусь.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. При обнаружении пожара на объекте работники обязаны:

немедленно сообщить об этом в пожарную службу по телефону - городской 101; внутренний - 26-01; 27-01, при этом четко назвать адрес учреждения, место пожара, свою должность (профессию) и фамилию, а также сообщить о наличии в здании людей;

оповестить людей находящихся в помещениях здания голосом или по телефону и принять меры к эвакуации людей (указать пути эвакуации), известить о пожаре руководителя предприятия или лицо заменяющее его, организовать встречу пожарных подразделений, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (внутренними пожарными кранами, огнетушителями).

2. При возникновении пожара руководители объектов обязаны:

возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений;

проверить, сообщено ли в пожарную службу о возникновении пожара, организовать по имеющимся отработанным планам эвакуацию людей, принять меры к предотвращению паники среди присутствующих;

выделить необходимое количество людей из числа должностных лиц или ДПП для обеспечения контроля и сопровождения эвакуирующихся;

с помощью работников и ДПП организовать тушение пожара имеющимися средствами;

направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и водосточников, для организации встречи и сопровождения (при необходимости) подразделений пожарной службы к месту пожара;

удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы, организовать отключение сетей электро-и газоснабжения, технологического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3. По прибытии аварийно-спасательных подразделений необходимо:

указать руководителю тушения пожара место загорания и кратчайшие пути к нему, сообщить о нахождении людей в опасной зоне и ходе эвакуации;

указать места расположения водоснабжения, средств пожаротушения и связи.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора-главного инженера Сокола А.А.

Директор

А.Д.Кирикович

Ведущий инженер по охране труда  
А.Д.Василенко